Отчет об исполнении предписания

МЧС России №78240061000209818996 от 20.04.2024 г.

(срок устранения нарушений – 01.03.2025 г)

На 01.05.2024 год :

1. Подана заявка в службу заказчика Фрунзенского района СПб на составление сметы по ремонту лестничных клеток.

2. На июль 2024 года запланирован косметический ремонт стен в помещениях групп

3. На август 2024 года запланирован ремонт покрытий пола в группах (пир наличии финансирования)

4. Лестничные марши и лестничные клетки очищены от мебели и оборудования.

5. Силами Фрунзенского отделения СПб ГО ВДПО проводится диагностика работоспособности элементов СОУЭ (усилитель «Блюз»). На время проверки установлено подменное оборудование для содержания СОУЭ в рабочем состоянии.

6. Составлена ПСД на замену АПС и СОУЭ. Подана заявка на включение в адресную программу по монтажу АПС и СОУЭ.

Заведующий И.В.Симанкова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846696

Владелец Симанкова Ирина Владимировна

Действителен С 04.09.2023 по 03.09.2024